

## TABELLA 2

Tabella 2 - Dotazione impiantistica	Dotazione minima	Opzionale
Presenza di un adeguato sistema di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento), preferibilmente a servizio del solo CPI. Qualora i locali del CPI fossero serviti da un sistema centralizzato comune ad altre unità immobiliari, è necessario implementare i necessari sistemi di contabilizzazione dei consumi.	X	
Impianto di climatizzazione preferibilmente unico per tutti gli ambienti, opportunamente partizionato per zone e con sistemi avanzati di controllo anche da remoto.		X
Sistemi avanzati di controllo del sistema di climatizzazione che si adattano alle condizioni reali confort interne, e sistemi di gestione e di monitoraggio anche da remoto.		X
Fatti salvi gli obblighi di cui ai requisiti di qualità dell'aria e di microclima interno nei luoghi di lavoro e dei CAM, è comunque preferibile che i locali siano serviti da un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).		X
Presenza di un sistema per la produzione di acqua calda sanitaria, dimensionato sulla utenza prevista.	X	
Qualora non fossero presenti finestre per la ventilazione naturale dei servizi igienici è necessario un sistema di aspirazione.	X	
Impianto di illuminazione che garantisca l'adeguato comfort visivo nei luoghi di lavoro valutato, secondo le esigenze dell'ente in: 300 lumen minimi sul piano di lavoro e sempre meno di 500 lumen per evitare l'abbagliamento. Secondo UNI EN 12464-1.	X	
Per ogni postazione di lavoro sono da considerare le seguenti dotazioni: 1x prese schuko, 1x prese bipasso, 2x prese dati RJ45. In caso di realizzazione di nuovo impianto elettrico, si richiedono: 2x prese schuko, 2x prese bipasso, 2x prese dati RJ45.	X	
Impianto elettrico partizionabile per zona con quadri di zona e protezioni adeguate.		X
Le modifiche all'impianto elettrico e dati, qualora necessario all'adeguamento funzionale dei locali, sono da realizzati preferibilmente con canalette esterne di buona fattura, in modo da aumentare la flessibilità degli spazi e facilitare la manutenzione.		X
Utenza elettrica dedicata solo al CPI, qualora non fosse possibile è necessario prevedere sistemi di contabilizzazione dei consumi da remoto.	X	
Utenza idrica dedicata solo al CPI, qualora non fosse possibile è necessario prevedere sistemi di contabilizzazione dei consumi.	X	
La sala server, se presente, deve essere dotata di impianto di climatizzazione correttamente dimensionato, indipendente da quello del CPI e di tipo industriale progettato per il funzionamento h24.	X	