



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 01/02/2024

OGGETTO: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO LIMITAZIONE AL CONSUMO PER NON CONFORMITÀ PARAMETRI PARTE B ALL. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 18 DEL 2023 - MARISTELLA E PROVVEDIMENTI A CARICO DEL GESTORE

IL SINDACO

VISTA la nota ns. prot. N. 10043 del 01/02/2024, prot. ASL n. 4397 del 31.01.2024, pomeriggio, con la quale l'Autorità sanitaria Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha comunicato che, in esito ai controlli effettuati con proprio personale, è stata riscontrata la non conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 18/23 per il parametro Trialometani (THM) in ragione di 60 µg/l presso il punto di prelievo in Loc. Maristella via Degli Ulivi e via delle Vigne;

VISTA la richiesta al Comune di Alghero, da parte del Servizio Igiene dell'Alimentazione e della Nutrizione della ASL di Sassari, di emettere un provvedimento di "limitazione nell'uso alimentare dell'acqua erogata" quale bevanda e per la preparazione degli alimenti; precisando la possibilità di utilizzo per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale;

PRESO ATTO che pertanto le acque destinate al consumo umano sono risultate non conformi e non idonee al consumo quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, restando consentito il solo utilizzo per tutti gli altri usi domestici compresa l'igiene personale;

CONSTATATO che la circostanza ha ormai assunto connotati di permanenza per cui la cittadinanza risulta per lunghi periodi di tempo assoggettata a innumerevoli disservizi e disagi, senza che per ciò consegua, almeno a parziale sgravio, una tariffazione che tenga conto della grave problematica;

VISTO che la manutenzione della rete fognaria comunale è in capo alla società Abbanoa Spa in qualità di gestore unico dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna;

CONSIDERATO che la perdurante situazione ha ormai assunto preoccupanti caratteri di ordinarietà e genera:

- gravi inconvenienti igienico-sanitari;
- preoccupazione e disagio sociale;

- notevole aggravio di costi e disagi per i cittadini, segnatamente la fascia di popolazione di età più avanzata o in stato di patologia cui non è conseguita, fino ad oggi, una rivalutazione da parte del Gestore in relazione alla minimizzazione tariffaria, di fatto continuando ad imporre il pagamento a tariffa piena per una risorsa, primaria, che non può essere utilizzata se non marginalmente;

c. danno all'immagine dell'ente che ritiene di dover tutelare la propria cittadinanza anche mediante la segnalazione e la presa di posizione nei confronti di condotte negligenti da parte del Gestore;

ACCERTATO che la conduzione e la responsabilità complessiva della rete idrica, comprendente anche l'esecuzione degli interventi straordinari di manutenzione, è totalmente riconducibile all'attività istituzionale ricadente in capo al Gestore Unico del Servizio Idrico e Fognario per il Comune di Alghero, ovvero Abbanoa Spa;

RITENUTO di effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione finalizzati in particolar modo:

- 1) all'esecuzione degli interventi urgenti di individuazione delle cause e attuazione di misure che non impongano la costante assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- 2) alla indicazione dei tempi previsti per il rientro dei valori;
- 3) alla programmazione improcrastinabile di interventi di riqualificazione e ammodernamento delle reti;
- 4) alla formale indicazione delle misure che si intendono adottare al fine di fornire acqua conforme alle norme vigenti, pure con riferimento a quella che sarà fornita mediante autobotti;
- 5) alla verifica puntuale e tempestiva della rete per una sua mappatura attualizzata e restituzione all'ente comunale;

RITENUTO necessario provvedere alla tutela della salute pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 18 del 2023, mediante adozione di un provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 31 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

1. Il divieto di utilizzo dell'acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze della borgata di Maristella servite dalla stessa condotta idrica il cui punto di campionamento è rappresentativo. Le medesime acque possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale.
2. All'ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di provvedere tempestivamente alla effettuazione dei controlli esterni di cui al D.Lgs 18/2023 su campioni di acqua prelevati presso la rete idrica al servizio della borgata di Maristella in conseguenza delle analisi che vengono ordinate con la presente al Gestore;
3. All'Ente Gestore, Abbanoa S.p.a., ai sensi del D. Lgs. 18/2023:
 - di provvedere a comunicare al comune di Alghero e all'ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione le cause che hanno indotto la non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri ed i provvedimenti che si intendono adottare tempestivamente al fine di fornire acqua con i requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 18/2023 e, quanto prima gli esiti favorevoli dei controlli interni, per permettere al citato Servizio della ASL la ripetizione dei campionamenti;
 - di rendere noto il divieto di utilizzo dell'acqua della rete alla popolazione servita dalla stessa condotta idrica, di cui il punto campionato è rappresentativo, compresi i titolari di esercizi pubblici

che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente verificando la mappatura della rete, comunicandolo al citato Servizio dell'ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e al Comune di Alghero.

ORDINA

inoltre

All'Ente Gestore, Abbanoa S.p.a.:

- 1) l'esecuzione degli interventi urgenti di individuazione delle cause;
- 2) di indicare tempestivamente i tempi previsti per il rientro dei valori;
- 3) la programmazione improcrastinabile di interventi di riqualificazione e ammodernamento delle reti;
- 4) la formale indicazione delle misure che si intendono adottare al fine di fornire acqua conforme alle norme vigenti, anche mediante la necessaria fornitura mediante autobotti di acqua rispondente ai parametri di legge
- 5) la verifica puntuale e tempestiva della rete per una sua mappatura attualizzata e restituzione all'ente comunale;
- 6) la fornitura costante di risorsa idonea mediante autobotti, con produzione all'ente comunale delle analisi su di essa effettuate e relativo campionamento previa distribuzione alla popolazione;

In perdurante difetto si procederà d'ufficio con spese a suo totale carico, fatta salva l'azione penale per l'infrazione dell'art. 650 del C.P.

DISPONE

Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente.

Che la presente ordinanza, per gli interventi di competenza, sia trasmessa:

- Al Gestore del Servizio Idrico Integrato, società ABBANOVA S.p.a. – **PEC:** protocollo@pec.abbanoa.it
- ASL 1 Sassari SIAN – **PEC:** siannord.h2o@pec.atssardegna.it; serv.ian@pec.aslsassari.it
- Al Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari, Via Zanfarino 44, 07100 Sassari, protocollo.generale@pec.aslsassari.it;

Che la presente ordinanza, per le verifiche di ottemperanza, sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- Al Comando di Polizia Locale – SEDE.
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – **PEC:** cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti enti:

- Prefettura di Sassari – **PEC:** protocollo.prefss@pec.interno.it
- Comando Provinciale V.V.F. – **PEC:** com.sassari@cert.vigilidelfuoco.it

AVVERTE

- Che il responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Fois, dirigente del Settore 4 del Comune di Alghero
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante gli orari di apertura al pubblico presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento; ☐ che l'interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma di legge;

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà:

- Ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
- Presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso il Settore 4 – Servizio Ambiente, in Via S. Anna n. 38.

Che l'inosservanza del presente provvedimento comporterà:

- L'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.
- La segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi