



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
UFFICIO SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA DI NAPOLI  
UNITA' TERRITORIALE PORTO TORRES

Ordinanza n° 12 / 21.05.2018 - prot. 374 cartaceo

Il Direttore U.T.

VISTI

gli art. 3 e 5 del DPR n° 614/1980  
il DPR n° 129/2003  
il D.M. 12.09.2003  
il Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934  
il D. lgs n°31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

quanto comunicato in data **21.05.2018** dalla **ARPAS di Sassari** circa l'esito delle analisi effettuate su campioni di acqua prelevati in data **16.05.2018** presso il porto di **Alghero** che hanno evidenziato valori del parametro non conformi ai limiti di legge e più precisamente rubinetto fontanella pubblica molo Dogana:

- **Manganese 83 ug/l.** (limite di legge **50 ug/l**);
- **Colore dopo filtrazione 40** (limite di legge **20**).

**ORDINA con decorrenza immediata,**

avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 32 della Legge n° 833 del 23.12.1978, **il divieto di utilizzo dell'acqua erogata nell'ambito del porto di ALGHERO - ai fini dell'uso alimentare.**

Si precisa inoltre:

- **che l'acqua non può essere usata come bevanda, ingrediente per la preparazione di alimenti o per cucinare alimenti;**
- **che l'acqua può essere usata per il lavaggio della cute e degli ambienti;**
- **di apporre, in prossimità dei punti erogazione, cartellonistica indicante "acqua non potabile".**

Si trasmette:

- alla **Autorità Marittima di Alghero** per informativa con preghiera di diffusione alle utenze portuali;
- al **SIAN Alghero** ed al **Comune di Alghero** per ogni ulteriore atto di competenza.

Porto Torres 21 maggio 2018



Il Direttore dell'Unità Territoriale  
di Sanità Marittima-Aerea di Porto Torres

Don Antonio Collova